



Коллекторный узел отопления "Пульсар Д" на 11 отводов;  
 0 - Л - 25" R919X007" - Ф - P25" 787R" - АК25" EDP.1.07" - 40ЧСТ - 11 - P15" VIR" - 15 - ВА "Пульсар"  
 - КД" R911X023" - 0

№	Наименование	Артикул	Количество
1	Кран шаровый с полусгоном; ручка бабочка; резьба В/Н Ду 25 Giacomini	H 00092452	2
2	Фильтр сетчатый; Ду 25; Ру 16	H 00038548	1
3	Ниппель; Ду 25; Ру 40	H 00004360	1
4	Клапан балансировочный ручной Cimberio 787R; Ду 25	H 00012932	1
5	Коллектор Ч.Т.40.25.11.15.100.В.Д.М	H 00050935	1
6	Клапан отсекающий для воздухоотводчика; Ду 15	H 00006017	2
7	Воздухоотводчик автоматический Ду 15	H 00004392	2
8	Ниппель; Ду 15; Ру 16	H 00004358	24
9	Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду 15 В/В; Ру 42 Giacomini	H 00090753	13
10	Комплект установочных присоединителей Ду 15	H 00001460	11
11	Вставка технологическая "Пульсар"; пластик; Ду 15; L-110	H 00030764	11
12	Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; ниппели; Ду 15	H 00017838	11
13	Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду 15 В/В; Giacomini	H 00092449	11
14	Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду 25; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H 00014076	1
15	Коллектор Ч.Т.40.25.11.15.100.В.Д.0	H 00050937	1
16	Футорка; Ду 15/ Ду 8; Ру 40	H 00005020	1
17	Комплект измерительных ниппелей Cimberio; Ру 25	H 00039308	2

Запорная арматура Giacomini

Перв. примен.  
 Справ. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

\* Указаны максимальные габаритные размеры.  
 При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.  
 Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.  
 Возможен монтаж регулировочной шкалы сменного картриджа регулятора перепада давления «ПУЛЬСАРУ РПД», как вверх, так и вниз.  
 Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.  
 Максимальная рабочая температура 105 °С.  
 Максимальное рабочее давление 10 бар.  
 Испытательное давление 16 бар.  
 Узлы имеют паспорт и сертификат.

Согласовано \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 Печать

				ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"				
				www.pulsarm.ru				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Каширин							
Пров.	Князев							
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								