

№013581

Н 10012517

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. и дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Коллекторный узел отопления "Пульсар Д" на 4 отвода;  
 0 - Л - 20" R919X005" - Ф - P20" 787R" - АК20" EDP.1.02" - 40ЧСТ - 4 - P15" VIR" - 15 - ВА "Пульсар" - КД" R911X023" - 0

№	Наименование	Артикул	Количество
1	Кран шаровый с полусгоном; ручка бабочка; резьба В / Н Ду 20 Giacomini	H 00092448	2
2	Фильтр сетчатый; Ду 20; Ру 16	H 00038547	1
3	Ниппель; Ду 20; Ру 40	H 00004359	1
4	Клапан балансировочный ручной Cimberio 787R; Ду 20	H 00004708	1
5	Коллектор Ч.Т.40.20.4.15.100.В.Д.М	H 00072909	1
6	Клапан отсекающий для воздухоотводчика; Ду 15	H 00006017	2
7	Воздухоотводчик автоматический Ду 15	H 00004392	2
8	Ниппель; Ду 15; Ру 16	H 00004358	10
9	Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду 15 В / В; Ру 42 Giacomini	H 00090753	6
10	Комплект установочных присоединителей Ду 15	H 00001460	4
11	Вставка технологическая "Пульсар"; пластик; Ду 15; L-110	H 00030764	4
12	Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; ниппели; Ду 15	H 00017838	4
13	Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду 15 В / В; Giacomini	H 00092449	4
14	Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду 20; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H 00012246	1
15	Коллектор Ч.Т.40.20.4.15.100.В.Д.0	H 00060438	1
16	Футорка; Ду 15 / Ду 8; Ру 40	H 00005020	1
17	Комплект измерительных ниппелей Cimberio; Ру 25	H 00039308	2

Запорная арматура Giacomini

\* Указаны максимальные габаритные размеры.

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.

Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.

Возможен монтаж регулировочной шкалы сменного картриджа регулятора перепада давления «ПУЛЬСАРУ РПД», как вверх, так и вниз.

Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.

Максимальная рабочая температура 105 °С.

Максимальное рабочее давление 10 бар.

Испытательное давление 16 бар.

Узлы имеют паспорт и сертификат.

Согласовано \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Печать

				ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"		
				www.pulsarm.ru		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Каширин					
Пров.	Князев					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.					Лист	Листов 1

Чертеж общего вида